

باسمه تعالی

دستورالعمل ضوابط و شرایط ساختمانی،
بهداشتی و تجهیزاتی

درمانگاه عمومی

دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

معاونت امور درمان

اداره نظارت بر درمان

شرایط کلی درمانگاه دندانپزشکی عمومی

- ۱) کسب موافقت اصولی و پروانه تأسیس قبل از هرگونه اقدام
- ۲) اخذ تأییدیه نقشه و کروکی مربوط به احداث درمانگاه قبل از احداث و یا بهره برداری، از اداره نظارت بر درمان دانشگاه از نظر رعایت مقررات مربوطه
- ۳) عدم تأسیس و احداث درمانگاه در ساختمان‌های مسکونی، اداری و یا تجاری
- ۴) ممنوعیت احداث درمانگاه در مجاورت کشتارگاه، غسلخانه، گورستان، دامداری، مرغداری، تأسیسات فاضلاب و سایر مراکز مزاحم مشابه و پر سر و صدا
- تبصره: حداقل فاصله بین درمانگاه و مراکز مزاحم مندرج در بند فوق بر حسب مورد بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ متر تعیین می‌شود.
- ۵) رعایت فاصله درمانگاه تا نزدیک‌ترین مرکز بهداشتی درمانی (حداقل ۸۰۰ متر)
- ۶) رعایت فاصله درمانگاه تا نزدیک‌ترین درمانگاه شبانه‌روزی (حداقل ۵۰۰ متر)
- ۷) نوساز بودن و قرارگرفتن ساختمان درمانگاه در مجاورت خیابان‌های اصلی
- ۸) رعایت کامل مفاد بخشنامه وزارت متبوع درخصوص سازه و استحکام بنای ساختمان و سایر جزئیات تأیید اولیه و نهایی دفتر فنی دانشگاه مطابق ضوابط (بخشنامه شماره ۱۸۳۸۷/۳۴/پ)
- ۹) داشتن تأییدیه بهداشت محیط قبل از بهره‌برداری
- ۱۰) رعایت حداقل ۱۵۰ متر مربع مساحت زیربنا برای درمانگاه
- ۱۱) الزامی بودن نصب آسانسور در صورت تقسیم زیربنای ساختمان در بیش از دو طبقه. ساختمان درمانگاه می‌بایست از طبقه‌ی هم کف شروع شود.
- ۱۲) پیش‌بینی پارکینگ و سائل نقلیه
- ۱۳) شبانه‌روزی بودن ساعت فعالیت درمانگاه
- ۱۴) فعالیت درمانگاه مطابق با مجوزهای قیدشده در پروانه تأسیس
- ۱۵) رعایت تعرفه‌های مصوب
- ۱۶) نصب حداکثر ۲ تابلوی درمانگاه در ابعاد ۱×۱/۴۰ متر
- تبصره: مندرجات تابلوها باید مطابق پروانه صادره و بدون ذکر نام پزشکان شاغل در درمانگاه باشد. همچنین استفاده از عناوین کلینیک و پلی کلینیک ممنوع می‌باشد.
- ۱۷) حداقل ارتفاع سقف ها ۲/۷ متر می‌باشد.
- ۱۸) عرض راهروهای ورودی و راهروهای موجود در درمانگاه نبایستی از حداقل ۱/۵ متر کمتر باشد.
- ۱۹) حداقل عرض و طول پله‌های درمانگاه به ترتیب ۳۰ و ۱۲۰ سانتی‌متر و ارتفاع پله‌ها حداکثر ۲۰ سانتی‌متر تعیین می‌شود.
- ۲۰) وجود فضای فیزیکی کافی و تجهیزات لازم جهت فعالیت حداقل ۵ یونیت الزامی است.
- ۲۱) هر یونیت باید در یک اتاق کاملاً مستقل قرار گیرد. جداسازی اتاق‌ها تنها با استفاده از دیوار مجاز می‌باشد.
- تبصره: فقط در اتاق فوریت‌ها (اتاق درمان اورژانس) قرارگرفتن دو یونیت در یک اتاق مجاز می‌باشد. این اتاق حداقل به 24 ± 2 مترمربع فضا نیاز دارد.
- ۲۲) درب کلیدی اطاق‌ها بایستی مستقیماً به سالن یا اتاق‌های انتظار و یا راهروها باز گردد.
- ۲۳) کمپرسور بایستی خارج از فضای اتاق‌های درمان و انتظار باشد.

۲۴) حتی المقدور از ساکشن مرکزی برای یونیت‌های درمانگاه استفاده شود. این دستگاه بایستی خارج از فضای اتاق‌های درمان و انتظار باشد.

۲۵) در اتاق‌های درمان، یونیت باید طوری نصب شود که در اطراف آن حداقل ۸۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر فضای خالی وجود داشته باشد.

۲۶) عرض خالص درب‌های ورودی حداقل ۹۰ سانتی‌متر است.

۲۷) حداقل مساحت برای هر یونیت بدون در نظر گرفتن کابینت ۱۰ مترمربع است.

۲۸) اتاق رادیولوژی بایستی براساس ضوابط و مقررات موجود سرب‌کوبی شده و به تأیید سازمان انرژی اتمی برسد.

شرایط کارکنان

۲۹) انجام فعالیت متخصصین در درمانگاه فقط در ساعت‌های مورد نیاز مطابق ضوابط و مجوز پروانه تأسیس درمانگاه در صورت درخواست افزایش بخش‌های تخصصی به پروانه‌ی تأسیس، تأمین نمودن تجهیزات مورد نیاز با تأیید دفتر تجهیزات پزشکی و مطابق نظر اداره نظارت بر درمان دانشگاه الزامی می‌باشد.

۳۰) حضور مسؤولین فنی براساس پروانه صادره در زمان فعالیت درمانگاه

۳۱) به کارگیری پزشک و افراد فنی واجد صلاحیت و مدرک دانشگاهی با تأیید و نظارت مسؤول فنی

کارکنان شاغل در بخش دولتی حق فعالیت در درمانگاه در ساعت‌های موظف اداری را ندارد.

دندانپزشکان شاغل در درمانگاه بایستی دارای پروانه مطب معتبر شهرستان قم باشند.

۳۲) عدم انجام تبلیغات داخلی و خارجی قبل از اخذ مجوز لازم برای انجام تبلیغات از سازمان نظام پزشکی

۳۳) نصب مجوز پروانه تأسیس، مسؤولین فنی و تعرفه‌های مصوب در محل دید عموم

۳۴) وجود تابلوهای راهنمای اتاق‌ها و طبقات

۳۵) رعایت طرح انطباق موازین پزشکی با شرع مقدس اسلام

۳۶) نصب اتیکت جهت شناسایی پرسنل به بیمار و همراهان وی

۳۷) انجام برنامه‌ریزی و آموزش مداوم کارکنان درمانگاه

۳۸) الزام رعایت فعالیت کلیه‌ی کارکنان شاغل در درمانگاه حداکثر در دو نوبت کاری

به پزشکان و پیراپزشکانی که در سایر مراکز درمانی نیز فعالیت می‌کنند، اجازه‌ی فعالیت هم‌زمان داده نمی‌شود و حداکثر

می‌توانند در دو موسسه درمانی (بیمارستان، درمانگاه و ...) فعالیت داشته باشند.

۳۹) معرفی کلیه‌ی کارکنان، پزشکان و پیراپزشکان با مدارک مربوطه به دانشگاه

تبصره: هرگونه تغییر و جابجائی در مراحل بعدی می‌بایست به اطلاع معاونت امور درمان دانشگاه رسانده شود.

۴۰) الزام حضور یک نفر کاردان پرستاری دندانپزشکی و نیز یک نفر خدمتگزار در هر نوبت کاری

پرستاران دندانپزشکی و بهداشتکاران دهان و دندان فقط می‌توانند جهت نظارت، برنامه‌ریزی، آموزش کنترل عفونت و

شرایط بهداشتی در محل کار، آموزش بهداشت دهان و دندان به مراجعین و ارائه‌ی خدمات دندانپزشکی پیشگیری مانند

جرم‌گیری، برساز دندان‌ها، فلورایدتراپی و فیشور سیلنت فعالیت نمایند و به هیچ‌وجه مجاز به فعالیت درمانی و دخالت در

امور درمان نمی‌باشند.

۴۱) به کارگیری مسؤول مدارک پزشکی حتی المقدور با تحصیلات دانشگاهی به منظور:

ایجاد سیستم اطلاعات و پذیرش مناسب

تشکیل پرونده برای بیماران به صورت کامل و خوانا (شامل خلاصه‌ای از شرح حال بیمار، نوع معالجات و تاریخ معالجه) نگهداری و بایگانی پرونده‌ها، مدارک و اسناد پزشکی حداقل به مدت ۵ سال (تبصره: معدوم کردن پرونده‌های پزشکی پس از مدت مزبور باید با اطلاع و موافقت دانشگاه صورت پذیرد.)
ارایه‌ی آمار و گزارش‌های لازم به طور منظم به دانشگاه
ارایه‌ی صورت حساب به بیمار در قبال خدمات ارائه شده

شرایط بهداشتی

- ۴۲) آب مصرفی درمانگاه بایستی از شبکه عمومی آب شهر تأمین و در صورتی که درمانگاه خارج از محدوده‌ی شبکه آب شهر باشد، کیفیت باکتریولوژیکی آب مصرفی مطابق با ویژگی‌های آب آشامیدنی و مورد تأیید بهداشت محیط باشد.
تبصره: در مناطقی که کمبود آب فصلی و یا قطع موقت آب در بعضی از ساعات روز وجود دارد، حتی‌الامکان منبع ذخیره آب با شرایط بهداشتی در بالاترین نقطه ساختمان پیش‌بینی گردد.
- ۴۳) ساختمان درمانگاه باید دارای لوله کشی آب سرد و گرم باشد.
- ۴۴) دفع فاضلاب درمانگاه بایستی به طریق بهداشتی صورت پذیرفته و مورد تأیید بهداشت محیط محل باشد.
- ۴۵) برای کلیه‌ی اتاق‌ها نور و تهویه‌ی مناسب در نظر گرفته شود.
- ۴۶) دیوار و سقف کلیه‌ی اتاق‌ها، سالن‌ها، راهروها، انبارها و... بایستی سالم، بدون شکستگی و درز باشد. دیوارها ترجیحاً تا ارتفاع ۱/۸۰ متر از کف؛ سنگ، کاشی و یا سرامیک بوده و بقیه‌ی دیوار و سقف به رنگ روغنی روشن رنگ آمیزی شده باشد.
- ۴۷) کف کلیه‌ی اتاق‌ها، سالن‌ها، راهروها و انبارها بایستی سالم، بدون درز و شکستگی و از جنس قابل شستشو باشد. کف در اتاق‌های استریل، فوریت‌ها، آبدارخانه و انبار نگهداری وسایل نظافت و شستشو دارای کفشوی مجهز به شترگلو و متصل به شبکه دفع فاضلاب ساختمان باشد.
- ۴۸) در اتاق استریل؛ شستشو، ضدعفونی، بسته‌بندی، استریلیزاسیون و نگهداری وسایل استریل شده با رعایت اصول ایمنی انجام می‌شود. این اتاق بایستی دارای سینک شست و شو، کابینت، محل استقرار اتوکلاو، فور، اولتراسونیک کلینر و قفسه‌های نگهداری بسته‌ها و تجهیزات استریل باشد.
- ۴۹) کلیه‌ی اتاق‌های درمانگاه بایستی دارای دستشویی از نوع چینی و بدون پایه بوده و فاضلاب آنها به طریق بهداشتی دفع گردد. شیر آب از نوع پدالی، آرنجی و یا اتوماتیک باشد. دستشویی‌ها بایستی مجهز به آب سرد و گرم و حوله کاغذی باشد.
- ۵۰) درب و پنجره‌ها بایستی سالم و رنگ آمیزی شده باشند. درب و پنجره‌های آلومینیومی نیازی به رنگ آمیزی ندارند.
- ۵۱) کلیه‌ی پنجره‌های باز شو به فضای باز و یا حیاط خلوت، مجهز به توری فلزی باشند.
- ۵۲) سیم کشی برق درمانگاه روی اصول فنی و یا رعایت نکات ایمنی و از داخل کار باشد.
- ۵۳) تهویه به نحوی صورت گیرد که هوای داخل درمانگاه همیشه پاک و عاری از بو و دود باشد.

۵۴) درجه حرارت اتاق‌ها و راهروها بر حسب فصل مناسب باشد. برای گرم کردن اتاق‌ها، راهروها و سالن‌ها استفاده از سیستم حرارت مرکزی الزامی است. برای خنک کردن هوای درمانگاه در تابستان، بایستی از تهویه مطبوع و یا کولر استفاده شود.

۵۵) آبدارخانه باید دارای شرایط بهداشتی مندرج در مقررات بهداشتی ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد.

۵۶) توالت‌ها بایستی در هر طبقه به تفکیک مردان و زنان در نظر گرفته شود.

۵۷) در نظر گرفتن حداقل یک سرویس بهداشتی معلول (با قابلیت ورود صندلی چرخدار و تعبیه‌ی دستشویی معلول و توالت فرنگی در آن)

۵۸) دیوار توالت‌ها و محوطه‌ی دستشویی بایستی سالم و تا سقف کاشی‌کاری باشد. سقف نیز به رنگ روشن رنگ‌آمیزی شده باشد.

۵۹) کف توالت و محوطه‌ی دستشویی بدون درز و شکاف و از جنس قابل شستشو (موزاییک، سرامیک غیرلغزنده و یا سنگ بدون خلل و فرج) باشد. کف توالت و محوطه‌ی دستشویی دارای شیب مناسب به طرف کف شوی و یا کاسه سنگ توالت باشد.

۶۰) کاسه سنگ توالت از جنس چینی و بدون شکستگی و یا ترک خوردگی باشد.

۶۱) کاسه سنگ توالت مجهز به فلاش تانک برای شستشو باشد.

تبصره: کاسه‌ی سنگی توالت و دستشویی‌ها باید به طور مرتب و روزانه شستشو و نظافت گردد، به نحوی که همیشه تمیز و فاقد جرم گرفتگی باشد.

۶۲) نصب دستگیره حمایتی به دیوار توالت‌های مورد استفاده بیماران الزامی است.

۶۳) توالت‌ها باید مجهز به هواکش برقی متصل به فضای باز یا حیاط خلوت باشند.

۶۴) توالت‌ها دارای آب سرد و گرم باشند.

۶۵) نصب لاستیک و یا شیار به لبه‌ی پله‌های درمانگاه (در صورت وجود پله) الزامی است و پله‌های مشرف به پرتگاه حتماً مجهز به نرده و حفاظ باشند.

۶۶) میزها، صندلی‌ها و قفسه‌ها باید کاملاً سالم و رنگ‌آمیزی شده و رویه‌ی آن‌ها نیز سالم و تمیز باشند.

۶۷) کلیه‌ی اتاق‌ها، راهروها، سالن‌ها، انبارها، محوطه دستشویی‌ها و توالت‌ها بایستی دارای زباله‌دان درب‌دار، زنگ‌نزن و قابل شستشو و مجهز به کیسه زباله باشند.

۶۸) به منظور پیشگیری از خطرات آتش سوزی، درمانگاه بایستی دارای کپسول‌های ضد حریق به تعداد کافی بوده و در محل مناسب و مورد تأیید سازمان آتش نشانی نصب باشند. (نصب سیستم اطفای حریق ارجحیت دارد).

۶۹) وجود یک دستگاه آب سردکن برقی (آب خوری با شیر آب افشان) در سالن انتظار الزامی است.

تبصره: استفاده از لیوان مشترک اکیداً ممنوع است.

۷۰) درمانگاه بایستی به طور مرتب نظافت و محل‌های آلوده در مواقع لزوم با یکی از مواد گندزدای مناسب گندزدایی گردد.

۷۱) درمانگاه بایستی محل مناسبی جهت شستشوی وسایل نظافت داشته باشد. (تی شوی)

۷۲) تهیه‌ی حداقل یک دستگاه یخچال مناسب برای درمانگاه

تبصره: یخچال جهت مصارف دارویی باید مستقل از سایر یخچال‌ها باشد.

۷۳) نصب کارت معتبر بهداشتی خدمتگزاران

- ۷۴) واکسیناسیون علیه بیماری‌های واگیردار به‌خصوص هیپاتیت «ب» برای تمامی کارکنان شاغل در درمانگاه اعم از دندانپزشک، پرستار دندانپزشکی، کارکنان اداری و خدماتی
- ۷۵) تهیهی ظروف جمع‌آوری پسماندهای نوک تیز و برنده (safety box) برای اتاق‌های درمان
- ۷۶) جداسازی زباله‌های عادی از زباله‌های خطرناک و عفونی به‌طور صحیح به‌گونه‌ای که زباله‌های عفونی در کیسه‌های زرد و زباله‌های عادی در کیسه‌های سیاه جمع‌آوری شوند.
- ۷۷) تخلیه مرتب سطل‌ها و مخازن زباله (پسماندها) و شستشوی آن‌ها
- ۷۸) فراهم کردن دستگاه بی‌خطر ساز زباله و یا عقد قرارداد با مؤسسه‌ای که مورد تأیید دانشگاه بوده و فرآیند بی‌خطر سازی زباله‌های عفونی را به‌عهده می‌گیرند.
- ۷۹) وجود محل نگهداری موقت زباله (مطابق مدیریت پسماندها و اصول بهداشت محیط)
- ۸۰) الزام استفاده از روپوش مناسب، دستکش، ماسک، عینک و سایر لوازم محافظتی توسط دندانپزشک و پرستار دندانپزشکی هنگام فعالیت درمانی
- محل تعویض و آویزان نمودن لباس کارکنان و بیماران، بایستی از فضای اتاق درمان جدا باشد. (استفاده از جا لباسی در اتاق درمان ممنوع است).

تجهیزات درمانگاه

- ۸۱) ترالی احیا
- داروها و تجهیزات برای اتاق فوریت‌ها شامل کیسول اکسیژن، قفسه‌ی داروهای اورژانس، ست احیا و حتی‌المقدور دستگاه الکتروشوک ضروری می‌باشد.
- ۸۲) قفسه دارو و تجهیزات
- ۸۳) یخچال نگهداری دارو
- ۸۴) حداقل یک دستگاه اتوکلاو ۱۷ لیتری کلاس B دارای وکیوم و خشک‌کن برای ۵ یونیت
- ۸۵) حداقل یک دستگاه رادیوگرافی پری‌اپیکال
- ۸۶) وجود گواهی‌های تأیید کالیبراسیون دستگاه‌ها
- ۸۷) وجود دستگاه‌های سالم و آماده ارائه‌ی خدمات

لیست تجهیزات مورد نیاز در درمانگاه عمومی دندانپزشکی

ردیف	نام وسایل و تجهیزات	حداقل مورد نیاز
۱	یونیت دندانپزشکی	۵ دستگاه
۲	رادیوگرافی پری اپیکال	۱ دستگاه
۳	دستگاه ظهور و ثبوت	۱ دستگاه
۴	اتوکلاو ۱۷ لیتری کلاس B دارای وکیوم و خشک کن	۱ دستگاه
۵	فور	۱ دستگاه
۶	کمپرسور مرکزی	۱ دستگاه
۷	ساکشن مرکزی	۱ دستگاه
۸	کپسول اکسیژن و مانومتر	۱ دستگاه
۹	ست معاینه	۱۰ ست به ازای هر یونیت
۱۰	ست جراحی	۳ ست به ازای هر یونیت
۱۱	گوشی و فشارسنج	۱ ست
۱۲	Safety Box	۱ عدد به ازای هر یونیت
۱۳	ترالی احیا با داروهای اوزونانس	۱ عدد
۱۴	ست کامل احیا	۱ ست
۱۵	کابینت، کمد و ترالی	۱ ست به ازای هر یونیت
۱۶	آنگل و توربین (از نوع کوپلینگی و حداقل دارای ۴ سوراخ)	۵ ست به ازای هر یونیت
۱۷	ست فورسپس و الواتور و کورت جراحی به صورت کامل	۴ ست به ازای هر یونیت
۱۸	سرساکشن	۱۰ بسته
۱۹	آبسلانگ	۲۰ بسته
۲۰	ماسک، دستکش، کاورهای مختلف و...	۲۰ بسته
۲۱	انواع فرز، فایل، اسپریدر، باربروچ، گیتس، پیزوریمر، گیج، خطکش	۵ ست کامل به ازای هر یونیت
۲۲	چراغ الکلی	۱ عدد به ازای هر یونیت
۲۳	ست ترمیم (اسپاتول پانسمان، کندانسور، برنشیر، دایکال، اپلیکاتور، آمالگام کریر، بررسی های کامپوزیت، اسپاتول محکمه)	۵ ست به ازای هر یونیت
۲۴	دستگاه لایت کیور	۵ دستگاه
۲۵	دستگاه کویترون	۵ دستگاه
۲۶	قلم کویترون	۱۵ عدد
۲۷	پروپ پرونتال	۱۰ عدد

**لیست تجهیزات مورد نیاز
در درمانگاه عمومی دندانپزشکی**

ردیف	نام وسایل و تجهیزات	حداقل مورد نیاز
۲۸	قلم‌های دستی جرم‌گیری و کورتاژ	۵ ست کامل
۲۹	بری‌های قالب‌گیری و مواد قالب‌گیری	۵ سری
۳۰	دستگاه پرس بسته‌های استریل	۱ دستگاه
۳۱	دستگاه اولتراسونیک	۱ دستگاه
۳۲	ظروف مخصوص محلول‌های ضد عفونی (کوچک و بزرگ)	۲ عدد

لیست داروهای بسته‌ی اورژانس (Emergency Box)

در درمانگاه عمومی دندانپزشکی

ردیف	نام دارو	حداقل مورد نیاز
۱	آمپول اپی نفرین	۵ عدد
۲	آمپول آتروپین	۵ عدد
۳	آمپول لیدوکائین ۰.۲٪	۵ عدد
۴	آمپول دیازپام	۵ عدد
۵	آمپول هیدروکورتیزون ۱۰۰ میلی گرمی	۳ عدد
۶	آمپول دکزامتازون	۲ عدد
۷	آمپول کلسیم گلوکونات	۱ عدد
۸	آمپول متوکلوپرامید	۲ عدد
۹	آمپول کلرفنیرآمین یا کلماستین	۵ عدد
۱۰	آمپول آب مقطر	۵ عدد
۱۱	ویال گلوکز ۲۰٪	۵ عدد
۱۲	ویال گلوکز ۵۰٪	۵ عدد
۱۳	سرم قابل تزریق نرمال سالین یک لیتری یا ۲/۵ لیتری	۲ عدد
۱۴	سرم قابل تزریق رینگر یک لیتری یا ۲/۵ لیتری	۲ عدد
۱۵	اسپری TNG یا پرل TNG	۵ عدد

لیست تجهیزات مورد نیاز ترالی احیا در درمانگاه عمومی دندانپزشکی

ردیف	نام وسایل و تجهیزات	حداقل مورد نیاز
۱	ست لارنگوسکوپ (ست یک بار مصرف نیز مورد قبول است.)	یک ست
۲	تیغه لارنگوسکوپ اطفال (میلر سایز یک)	یک تیغه
۳	تیغه لارنگوسکوپ اطفال (خمیده سایز یک)	یک تیغه
۴	تیغه لارنگوسکوپ بزرگسال خمیده (سایز ۲، ۳ و ۴)	از هر سایز یک تیغه
۵	لوله تراشه (سایز ۳، ۵، ۷ و ۷/۵)	از هر سایز یک لوله
۶	Airway دهانی - حلقی اطفال در دو سایز	از هر سایز یک عدد
۷	Airway دهانی - حلقی بزرگسال (سایز ۸ و ۱۰)	از هر سایز یک عدد
۸	بگ تهویه با فشار مثبت (اطفال) همراه با ماسک در سایزهای مختلف	یک ست
۹	بگ تهویه با فشار مثبت (بزرگسال) همراه با ماسک در سایزهای مختلف	یک ست
۱۰	ساکشن (دستی یا برقی)	یک دستگاه
۱۱	کپسول اکسیژن، مانومتر و رابط اکسیژن	از هر کدام یک عدد
۱۲	ماسک اکسیژن اطفال و بزرگسال	از هر کدام یک عدد
۱۳	سوند نازال	یک عدد
۱۴	سوند نلاتون (سایز ۶، ۸، ۱۶ و ۱۸)	از هر سایز یک سوند
۱۵	آنژیوکت آبی و صورتی	از هر کدام دو عدد
۱۶	سرنگ (۲، ۵ و ۱۰ سی سی)	ده عدد
۱۷	سرسوزن	پنج عدد
۱۸	ست تزریق سرم	پنج عدد
۱۹	دستکش لاتکس استریل	دو بسته
۲۰	چسب لوکوپلاست یا CM	یک عدد
۲۱	باند نخعی (۵ و ۱۰ سانتی متری)	از هر کدام یک عدد
۲۲	قیچی	یک عدد
۲۳	پنبه الکل	یک بسته

جدول فضاهای مورد نیاز و شرایط آن در درمانگاه عمومی دندانپزشکی

شرایط	حداقل مساحت به مترمربع	نام فضا
<p>هر یونیت باید در یک اتاق کاملاً مستقل قرار گیرد. جداسازی اتاق‌ها تنها با استفاده از دیوار مجاز می‌باشد. یونیت باید طوری نصب شود که در اطراف آن حداقل ۸۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر فضای خالی وجود داشته باشد.</p> <p>دیوارها و سقف بایستی سالم، بدون شکستگی و درز باشد. دیوارها حداقل تا ارتفاع ۱/۸۰ متر از سنگ، کاشی و یا سرامیک بوده و بقیه‌ی دیوار و سقف به رنگ روغنی روشن رنگ آمیزی شده باشد. سقف می‌تواند سقف کاذب از جنس پانل‌های آنتی‌باکتریال باشد.</p> <p>کف بایستی سالم، بدون درز و شکستگی و از جنس قابل شستشو (سنگ چینی، سرامیک غیرلغزنده و یا کفپوش وینیل) باشد.</p> <p>عرض خالص درب‌های ورودی حداقل ۹۰ سانتیمتر است.</p> <p>دستشویی از نوع چینی و بدون پایه بوده و فاضلاب آنها به طریق بهداشتی دفع گردد. شیر آب از نوع پدالی، آرنجی و یا اتوماتیک باشد.</p> <p>ساکشن و کمپرسور می‌بایست مرکزی و خارج از اتاق‌های درمان، استریل، سالن انتظار و سرویس‌های بهداشتی باشد.</p>	۱۲±۲	اتاق درمان
<p>افزایش یونیت در این اتاق، حداکثر تا ۲ یونیت امکان‌پذیر می‌باشد. در این صورت فضای مورد نیاز ۲۴±۲ می‌باشد. سایر شرایط اتاق فوریت‌ها مانند اتاق درمان می‌باشد.</p>	۱۲	اتاق فوریت‌ها (اورژانس)
<p>این اتاق دارای سینک شست و شو، کابینت، محل استقرار اتوکلاو، فور، اولتراسونیک کلینر و قفسه‌های نگهداری بسته‌ها و تجهیزات استریل می‌باشد.</p> <p>کف از سرامیک غیرلغزنده، دیوارها از کاشی یا سرامیک (تا زیر سقف) و سقف اتاق با رنگ روغنی پوشیده شود.</p>	۹	اتاق استریل
<p>مساحت سالن انتظار ۷ مترمربع به ازای هر یونیت بدون در نظر گرفتن فضای مورد نیاز برای منشی، بایگانی، مدارک پزشکی، اطلاعات و... می‌باشد.</p> <p>کف از سنگ، سرامیک غیرلغزنده یا کفپوش وینیل، دیوارها ۱۰ سانتیمتر قرنیز و بقیه از سنگ، سرامیک یا رنگ روغنی و سقف اتاق نیز با رنگ روغنی پوشیده شود.</p>	۳۵-۴۰	سالن انتظار
<p>اتاق رادیولوژی بایستی براساس ضوابط و مقررات موجود سرب‌کوبی شده و به تأیید سازمان انرژی اتمی برسد. کف از سرامیک غیرلغزنده، دیوارها از کاشی یا سرامیک (تا زیر سقف) و سقف اتاق با رنگ روغنی پوشیده شود.</p>	۹	اتاق رادیولوژی
<p>کف توالت و محوطه دستشویی بدون درز و شکاف و از جنس قابل شستشو (موزاییک، سرامیک غیرلغزنده و یا سنگ بدون خلل و فرج) باشد و دارای شیب مناسب به طرف کف‌شوی و یا کاسه سنگ توالت باشد.</p> <p>دیوار توالت‌ها و محوطه دستشویی بایستی سالم، تا سقف کاشی‌کاری و سقف به رنگ روشن رنگ آمیزی شده باشد. کاسه سنگ توالت از جنس چینی و بدون شکستگی یا ترک خوردگی و مجهز به فلاش تانک باشد.</p> <p>نصب دستگیره حمایتی به دیوار توالت‌های مورد استفاده بیماران الزامی است.</p> <p>توالت‌ها باید مجهز به هواکش برقی متصل به فضای باز یا حیاط خلوت باشند.</p> <p>سرویس‌های بهداشتی در هر طبقه به تفکیک زنان و مردان بوده و حتی‌المقدور یک سرویس بهداشتی معلول در ساختمان درمانگاه پیش‌بینی شود.</p>	۵	سرویس‌های بهداشتی
<p>این فضا برای شستشوی وسایل نظافت و نگهداری مواد شوینده و ضدعفونی کننده می‌باشد.</p> <p>کف از سرامیک غیرلغزنده، دیوارها از کاشی یا سرامیک (تا زیر سقف) و سقف اتاق با رنگ روغنی پوشیده شود. قسمت تی شوی را میتوان با مصالح بنایی ساخت به طوری که سطوح داخلی و خارجی آن کاشی و عمق آن ۳۰ سانتیمتر و مجهز به شیر آب گرم و سرد باشد.</p>	۲	اتاق نظافت (تی شوی)
<p>کف از سرامیک غیرلغزنده یا کفپوش وینیل، دیوارها از کاشی یا سرامیک (تا زیر سقف) و سقف اتاق با رنگ روغنی پوشیده شود.</p> <p>این اتاق به تفکیک زنان و مردان در نظر گرفته شود.</p>	۶±۲	اتاق رختکن

جدول فضاهای مورد نیاز و شرایط آن در درمانگاه عمومی دندانپزشکی

شرایط	حداقل مساحت به مترمربع	نام فضا
کف از موزاییک، سرامیک غیرلغزنده یا کفپوش وینیل، دیوارها ۱۰ سانتیمتر قرنیز و بقیه از رنگ روغنی و سقف اتاق با رنگ روغنی پوشیده شود.	۶±۲	اطلاعات، پذیرش و صندوق
کف از موزاییک، سرامیک غیرلغزنده یا کفپوش وینیل، دیوارها ۱۰ سانتیمتر قرنیز و بقیه از رنگ روغنی و سقف اتاق با رنگ روغنی پوشیده شود.	۹	بایگانی مدارک پزشکی
کف از موزاییک، سرامیک غیرلغزنده یا کفپوش وینیل، دیوارها ۱۰ سانتیمتر قرنیز و بقیه از رنگ روغنی و سقف اتاق با رنگ روغنی پوشیده شود.	۹	انبار
کف از سرامیک غیرلغزنده یا کفپوش وینیل، دیوارها از کاشی یا سرامیک (تا زیر سقف) و سقف اتاق با رنگ روغنی پوشیده شود. کف دارای کفشوی مجهز به شتر گلو و متصل به شبکه دفع فاضلاب ساختمان باشد.	۴-۶	آبدارخانه
کف از موزاییک، سرامیک غیرلغزنده یا کفپوش وینیل، دیوارها ۱۰ سانتیمتر قرنیز و بقیه از رنگ روغنی و سقف اتاق با رنگ روغنی پوشیده شود.	۹-۱۲	اتاق‌های مسئول فنی، امور اداری و مالی
مساحت ۱۵۰ مترمربع حداقل فضای مورد نیاز و بدون در نظر گرفتن آسانسور، سرویس پله، اتاق‌های مسئول فنی، اداری، مالی و بایگانی مدارک پزشکی می‌باشد. ساختمان درمانگاه می‌بایست از طبقه‌ی هم کف شروع شود و در صورت تقسیم زیربنای ساختمان در بیش از دو طبقه نصب آسانسور الزامی است. در صورت وجود لابراتوار و سایر واحدهای اضافه شده به پروانه تأسیس، فضای مورد نیاز این واحدها به متر از زیربنای کل اضافه خواهد شد.	۱۵۰	فضای کل درمانگاه